

تجهیزات اعلام حریق مربوط به سیستم اطفاء گازی FM۲۰۰ - پنج فضای حرم مطهر رضوی

ردیف	عنوان	برند	تعداد	ORDER NUMBER
۱	سیستم کامل Air Sampling جهت تشخیص بسیار سریع حریق دارای آنالیزور و پردازشگر مخصوص به همراه کلیه متعلقات ، ایر سمپلینگ می باید دارای نرم افزار محاسباتی بوده و نقشه های اجرایی لوله گذاری نیز ارائه نماید . (با حساسیت ۰.۰۰۲٪ و قابلیت نمونه برداری تا طول ۷۰ متر و دارای سه سطح آلام جداگانه با قابلیت و برنامه ریزی نرم افزاری و دریافت Back UP و دارای SD کارت) ، دارای گواهینامه UL یا LPCB یا VDS	SECURITON	۷	Securiton ASD 531
۲	پنل مخصوص سیستم اعلام و اطفاء حریق با طراحی ۴+۱ و خروجی آلام و برد معکوس شمار و شاسی فعال کننده اضطراری ، به همراه دو عدد باطری دارای کارت شبکه برای اتصال به BMS تحت پروتکل Modbus و BACNET ، متعارف (Conventional) ، دارای گواهینامه UL یا LPCB یا VDS و EN۵۴	KENTEC / FIKE	۷	sigma XT ⁺ / Cheetah
۳	اینترفیس مخصوص جهت اتصال به پنل اعلام حریق منطقه دارای حداقل یک کانال ورودی و یک کانال خروجی	HOCHIKI	۷	CHQ-PCM (SCI)
۴	دتکتور دودی متعارف ، دارای گواهینامه UL یا LPCB یا VDS به همراه پایه ساده	APOLLO	۱۸	Series65 / Series27
۵	دتکتور حرارتی متعارف ، دارای گواهینامه UL یا LPCB یا VDS به همراه پایه ساده	APOLLO	۱۸	Series65 / Series27
۶	آژیر فلاشر متعارف به همراه پایه آژیر	APOLLO	۲۲	55000-005APO
۷	شستی متعارف به همراه پایه و کاور استاندارد با کلید تست مخصوص و قابلیت ریست شدن ، دارای گواهینامه UL یا LPCB یا VDS	APOLLO	۱۴	(کاور) 26729 - 152 (شستی) 55100 - 908APO
۸	زنگ اعلام حریق ، دارای گواهینامه UL یا LPCB یا VDS	APOLLO	۸	29600 - 921APO
۹	شاسی قطع دستی (ABORT) ، دارای گواهینامه UL یا LPCB یا VDS	APOLLO / ZETA	۸	55100 - 908APO (آبی) / CP4/B
۱۰	تابلو هشدار تخلیه گاز (G.R)	ایرانی	۱۰	
۱۱	تابلو هشدار منطقه تحت پوشش گاز FM۲۰۰	ایرانی	۱۰	
۱۲	کابل اعلام حریق مقاوم در برابر آتش (FR) با سطح مقطع ۱/۵*۲ میلیمتر مربع	کویسل	۱۲۰۰	