

جدول امتیاز فنی سیستم اطفاء حریق گازی FM200

ردیف	موضوع	سقف امتیاز			
۱	داشتن نمایندگی فعال در شهر مشهد جهت پاسخگویی	۵			
۲	تأییدیه آتش نشانی شرکت پیشنهاد دهنده (در کشور ایران)	۵			
۳	سه نمونه پروژه اجرا شده توسط شرکت پیشنهاد دهنده با برندهای پیشنهادی در اسناد مناقصه	۱۰			
۴	گواهی حسن انجام کار (۳ نمونه)	۵			
۵	نامه نمایندگی از کمپانی اصلی تولیدکننده با قابلیت پیگیری	۵			
۶	زمان تحویل تجهیزات (کمترین زمان تحویل بیشترین امتیاز)	۱۰			
۷	شرکت پیشنهاد دهنده بایستی دارای Station شارژ سیلندر در ایران با گواهینامه UL یا VDS باشد و مستندات ارائه گردد	۱۵			
۸	ارائه محاسبات خروجی حجم گاز براساس نرم افزار اوريجینال VDS یا UL	۵			
۹	کلیه اتصالات سیلندر اطفاء حریق شامل شیر، کانکتور، براکت بایستی ساخت یک کمپانی باشد	۵			
۱۰	تأییدیه VDS یا UL جهت کلیه تجهیزات اطفاء سیلندر و متعلقات با مستندات	۵			
۱۱	تأییدیه UL و FM و خلوص ۹۹/۹ درصد جهت گاز FM۲۰۰	۵			
۱۲	کیفیت برند تجهیزات اعلام و اطفاء حریق	۵			
۱۳	قابلیت اتصال و یکپارچه سازی تحت شبکه با زیرساخت مجموعه حرم مطهر	۵			
۱۴	تجهیزات اعلام حریق دارای گواهینامه LPCB باشد	۵			
۱۵	خروجی نرم افزار ایرسمپلینگ بایستی از کمپانی پیشنهادی ارائه گردد و ایرسمپلینگ دارای تأییدیه UL ، VDS یا FM باشد	۱۰			
	جمع امتیازات	۱۰۰			