

مشخصات فنی (پیوست)

فهرست خرید تجهیزات خارجی اعلام حریق آدرس پذیر کتابخانه مرکزی و ساختمان مرمت

ردیف	شرح کالا	تعداد	واحد	برند / مشخصات فنی / پارت نامبر برند NSC / HOCHIKI	برند / مشخصات فنی / پارت نامبر برند ESSER		
۱	پنل اعلام حریق آدرس پذیر دارای ۴ لوپ آدرس پذیر با قابلیت ارتباط به بالا دست با پروتکل BACnet دارای گواهینامه UL یا LPCB یا VDS به همراه دو عدد باتری	۴	دستگاه	Solution F1-18	FACP IQ8Control		
۲	پنل تکرار کننده REPEATER آدرس پذیر دارای گواهینامه UL یا LPCB یا VDS دو عدد باتری	۴	دستگاه	NSC	785101 LCD Indicator Panel		
۳	پروگرامر تجهیزات اعلام حریق	۱	دستگاه	TCH-B200	—		
۴	لایسنس پروتکل MODBUS	۴	عدد	B01360-01	—		
۵	ماژول وب سرور جهت اتصال به شبکه TCP-IP	۴	دستگاه	WEB SERVER MODULE B01380-00	RS232 TO LAN		
۶	تجهیزات شبکه اعلام حریق و ارتباط بالا دست با پروتکل BACnet	۴	دستگاه	کنترلر MVC-XL2026B2A + همراه EBI 4000 پوینت برای نرم افزار	ESSERNET MBS STANDARD + GATEWAY 4000 پوینت برای نرم افزار EBI		
۷	دکتور حرارتی آدرس پذیر دارای گواهینامه UL یا LPCB یا VDS به همراه پایه ساده	۱۰	عدد	ATJ-EN+YBN-R/3	803171 IQ8Quad+805590		
۸	دکتور دودی آدرس پذیر دارای گواهینامه UL یا LPCB یا VDS به همراه پایه ساده	۵۹۵	عدد	ALN-EN+YBN-R/3	803371 IQ8Quad+805590		
۹	دکتور مولتی آدرس پذیر دارای گواهینامه UL یا LPCB یا VDS به همراه پایه ساده	۵	عدد	ACC-EN+YBN-R/4	803374 IQ8Quad+805590		
۱۰	نشت یاب گاز	۷	عدد	PRELLA - ZETA(220V)	PRELLA - ZETA(220V)		
۱۱	اینترفیس اعلام حریق (با دارا بودن حداقل یک کانال input و output)	۶۴	عدد	CHQ-DRC(SCI)	804868 IQ8 TAL		
۱۲	اینترفیس اعلام حریق (با دارا بودن دو تا چهار کانال input و output)	۱۴	عدد	CHQ-PCM(SCI)	808623 IQ8FCT		
۱۳	شناسی اعلام حریق آدرس پذیر دارای گواهینامه UL یا LPCB یا VDS با پایه ایروپلاستوردار و کاور محافظ شفاف	۶۵	عدد	HCP-E(SCI)+PS200	804971 IQ8 MCP+704980+704965		
۱۴	آیزرفلاشر اعلام حریق آدرس پذیر دارای گواهینامه UL یا LPCB یا VDS با پایه ایروپلاستوردار	۵۵	عدد	CHQ-WSB2+YBO-R/3	807224 IQ8 ALARM+806202		
۱۵	ریموت اندیکاتور متعارف	۷۶	عدد	ZITEX : Z1-R80	ZITEX : Z1-R80		
۱۶	کابل دکتور حرارتی خطی دیجیتال دارای استاندارد UL مدل CR/OD با قابلیت Armored با دمای کاری ۶۸ درجه سانتی گراد و با تاییدیه UL Listed /FM Approved و برند ProReact با partno: F1192 با دمای کاری ۶۸ درجه سانتی گراد و تاییدیه UL Listed /FM Approved	۶۰۰۰	متر	FIRETECH / PROREACT	FIRETECH / PROREACT		
۱۷	مرکز کنترل کابل دکتور دارای استاندارد UL و FM به همراه مقاومت انتهای خط برای کابل دکتور	۳۰	عدد	FIRETECH / PROREACT	FIRETECH / PROREACT		
۱۸	نگهدارنده مخصوص کابل دکتور	۶۰۰۰	عدد	FIRETECH / PROREACT	FIRETECH / PROREACT		

توضیحات:

۱- سال ساخت دکتورهای اعلام حریق حداقل می بایست ۲۰۲۵ باشد.

۲- ارائه آخرین وزن نرم افزار مورد استفاده برای کانفیگ پنل های اعلام حریق به کارفرما.

۳- فروشنده می بایست مطابق مشخصات جدول فوق فقط نسبت به ارائه قیمت با یکی از برندهای مورد اشاره اقدام نماید.